

Краснодар  
(место составления акта)

15.08.2019  
(дата составления)

10 часов 40 минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 659а-04-2019

12.08.2019 по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Полины Осипенко, д. 75/1  
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения № 659р-04-2019 от 18.07.2019 заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: общества с ограниченной ответственностью  
«КРАСНОДАР-СИТИ», место нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Полины  
Осипенко, д. 75/1; место нахождения используемого юридическим лицом производственного  
объекта: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рахманинова, д. 25

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: - 19 дней. 95 часов.  
(дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) (наименование органа государственного контроля (надзора) или  
органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при выездной проверке)

Представитель ООО «КРАСНОДАР-СИТИ»

Мусонов Р.И.  
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Сидakov Ахмед Асланович ведущий специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
- Леушин Михаил Константинович специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Представитель ООО «КРАСНОДАР-СИТИ»

Мусонов Р.И.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В рамках проведения проверки выполнения предписания должностного лица от  
21.01.2019 № 6п-04-2019 об устранении нарушений, срок для исполнения которого истек, на  
основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю Т.В. Гречаной от 18.07.2019 № 659р-04-2019, выданного обществу с  
ограниченной ответственностью «КРАСНОДАР-СИТИ», место нахождения: Краснодарский

край, г. Краснодар, ул. им. Полины Осипенко, д. 75/1; место нахождения используемого юридическим лицом производственного объекта: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рахманинова, д. 25, было дано поручение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» провести измерения уровня шума в жилой комнате кв. № 2 по ул. Рахманинова, д. 25, от работы оборудования ИТП, эксплуатируемого ООО «КРАСНОДАР-СИТИ».

Согласно протоколу измерений шума от 12.08.2019г. № 1702/06-4-ВП установлено, что измеренные уровни звука в жилой комнате кв. 2 гр. Фектуллова Р.Л. по ул. Рахманинова, д. 25, от работы оборудования ИТП, не превышают допустимые для ночного времени суток (с 23:00 до 7:00), установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Выявленные ранее нарушения п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2010 № 62 устранены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
представитель ООО «КРАСНОДАР-СИТИ»  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
представитель ООО «КРАСНОДАР-СИТИ»  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
за состоянием среды обитания и условиями проживания  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю



А.А. Сидаков

Специалист-эксперт отдела надзора  
за состоянием среды обитания и условиями проживания  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю



М.К. Леушин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
представитель ООО «КРАСНОДАР-СИТИ»  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон/факс (861) 267 - 34 – 02, 267-33-98  
E.mail: gorses@mail.kuban.ru  
Адрес отделения: 350002, Краснодарский край,  
ул. Леваневского, 35, телефон/факс 255-68-39

Аттестат аккредитации  
№ PA.RU. 510840 от 04.08.2015 года.



Рафеенко

МП

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 1702/06-4-ВП**

шума

от «12» августа 2019 года

1. Дата проведения измерения: 08.08.19 г. с 23.00 ч. по 01.00 ч.
2. Наименование объекта, где проводились измерения: г. Краснодар, ул. Рахманинова, 25, кв. № 2. Жилая комната. 1 этаж.
3. Цель измерений: Поручение № 1465 от 24.07.18 г. Управления Роспотребнадзора.
4. Измерения проводились в присутствии: гр. Феткуллова Р.Л. кв. № 2, управляющего ООО «Краснодар Сити» Мусонова Р.И. и специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора Леушина М.К.
5. Средства измерения:

Наименование средств измерения	номер	Свидетельство о поверке		Поверен до	Погрешность
		номер	дата		
Измеритель акустический, многофункциональный «Экофизика-ГРСИ 41157-09	№ ЭФ 1000138	№ 07-306-56	26.09.2018г	25.09.2019г	+0,7 дБ
Калибратор АК-1000	№ 0583	№ 07-1-119-18	01.10.2018г.	30.09.2019г.	+ 0,25 дБ
Рулетка измерительная	№ 1270	№ 321375	13.08.2018	12.08.2019г.	

6. Метод измерений: МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».
7. Нормативный документ: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 (изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10).
8. Основные источники шума и характер шума: шум от работы оборудования ИТП (циркулярный насос Wilo -1 шт.). Шум постоянный, широкополосный.
9. Характеристика помещения, в котором проводились измерения: Жилая комната S- 17,5 м<sup>2</sup>.
10. Результаты измерений: Приложение № 1 к протоколу № 1702/06-4-ВП от 12.08.2019 года на 1-м листе.
11. Дополнительные сведения: оборудование ИТП работают круглосуточно.
12. Мнения и толкования: проведенными замерами установлено, что измеренные уровни звука в жилой комнате кв. 2 гр. Феткуллова Р.Л. по ул. Рахманинова, 25, от работы оборудования ИТП, не превышают допустимые, для ночного с 23.00-07.00ч. времени суток, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Заведующего ЛФФИНП

Вечерний А.О.

