

## Протокол

10.03.2017г

Представитель монтажной организации ООО «Техно корпорация» Шубин Д.С., представитель УК ООО «Краснодар-Сити» Мусонов Р.И., директор УК ООО «Краснодар-Сити» Локтионова А.В в присутствии представителей совета дома по адресу ул. Рахманинова С.В. д. 29: Кочкина О.В., Попова О.Г., Каширина В.М., составили настоящий акт в том, что нами 10.03.2017 г была осмотрена система водоснабжения дома по адресу ул. Рахманинова С.В. д. 29, 1 подъезд, подвальное помещение.






В результате обследования установлено:

1. неисправность обратного клапана
2. загрязнен фильтр
3. не исправен мембранный бак

Решили :

1. вышеперечисленные работы УК обязуется исправить до 13.03.2017г.
2. ООО «Техно корпорация» обязуется установить циркулирующий насос на отопление в течение 2-х месяцев

Подпись:

Кочкина О.В.   
Каширина В.М. -   
Попова О.Г. -   
Локтионова А.В. -   
Мусонов Р.И. -   
Шубин Д.С. - 